



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Изх.№ РД-02-06-555-11
23.05.2017 г-

На вниманието на заинтересованите лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: **«Изпълнение на ремонтно възстановителни дейности на обекти собственост на община Вълчедръм»**

РАЗЯСНЕНИЕ

От заинтересовано лице за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: «Изпълнение на ремонтно възстановителни дейности на обекти собственост на община Вълчедръм», са получени следните въпроси:

Въпрос 1: Моля Възложителят да уточни типа профил на дограмата и стъклопакетите, както и типа на изпълнение на вратата в с. Мокреш/процент на остъкленост, схема на остъкляване/

Отговор: ПРОФИЛ 5 КАМЕРЕН БЯЛ . СТЬКЛОПАКЕТ БЯЛО- К . ПРОЗОРЦИТЕ ТРИКРИЛНИ ЕДНО ОТВАРЯЕМО. ВХОДНАТА ВРАТА ОТ АЛОМ. ПРОФИЛ , ТЕРМОПАНЕЛ И 30% СТЬКЛОПАКЕТ БЯЛ

С уважение,

ИВАН БАРЗИН

Кмет на Община Вълчедръм

